

**Oggetto** Re: POSTA CERTIFICATA: I: Richiesta intervento urgentissimo impianto termico via Torvecchia 793 del 06/12/2021 16:11:14

**Data ed ora messaggio:** 06/12/2021 16:11:14

**Oggetto** Re: POSTA CERTIFICATA: I: Richiesta intervento urgentissimo impianto termico via Torvecchia 793

**Da:** domenico.barbato@comune.roma.it

**A:** RMIC846009@istruzione.it, piero.misantoni@comune.roma.it

**Cc:** emanuele.sorianello@comune.roma.it, andrea.marzi@comune.roma.it

Salve,  
purtroppo i saggi eseguiti nella giornata di sabato 4 Dicembre hanno riscontrato un ammaloramento della tubazione principale nella zona della rampa. Per la riparazione definitiva, bisogna scavare circa 6 metri e sostituire circa 12 m di tubazione, l'approvvigionamento del materiale richiederà qualche giorno. Pertanto i tempi di totali di rimessa in funzione dell'impianto sono di circa una settimana.  
Vi terrò aggiornati sul prosieguo dei lavori.  
Saluti



Ing. Domenico Barbato  
Ufficio Impianti Termici  
U.O. Impianti Tecnologici  
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana  
Tel. +39 06 6710 79549  
domenico.barbato@comuna.roma.it

**Da:** "Per di" <posta-certificata@pec.actalis.it>  
**A:** "DOMENICO BARBATO" <domenico.barbato@comune.roma.it>  
**Inviato:** Lunedì, 6 dicembre 2021 10:13:45  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: I: Richiesta intervento urgentissimo impianto termico